



# Gmina Suchy Las



Nr sprawy: RG.0003.31.2016

Suchy Las, dnia 29 grudnia 2016r.

Szanowna Pani,  
Urszula Ćwiertnia  
Radna Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 19.12.2016r. (data wpływu do urzędu) dotyczącą wymiany sieci wodociągowej azbestowej w Gołęczewie przy ulicy Tysiąclecia, poniżej podaję informacje w tym zakresie.

Sieć wodociągowa azbestocementowa w ulicy Tysiąclecia w Gołęczewie jest własnością spółki AQUANET SA z siedzibą w Poznaniu. Jakość wody w sieci wodociągowej jest systematycznie badana przez służby laboratoryjne Spółki i stale nadzorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Dostarczana klientom woda spełnia najwyższe wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

Przeprowadzane badania wody potwierdzają, że woda dostarczana klientom jest bezpieczna dla ich zdrowia i charakteryzuje się właściwym składem fizyko-chemicznym, jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz substancji chemicznych w stężeniach świadczących o niepożądanym zanieczyszczeniu wody.

Powyższe Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie normuje dopuszczalnego poziomu zawartości włókien azbestu w wodzie pitnej, a jest to konsekwencją stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która stwierdziła, że nie ma konieczności ustalania wartości włókien azbestu w wodzie do picia, gdyż nie ma dowodów świadczących o tym, że spożyty azbest jest szkodliwy dla zdrowia. W związku z powyższym, nie ma konieczności natychmiastowej wymiany istniejących sieci wodociągowych z rur azbestocementowych, które wg WHO mogą być eksploatowane do czasu ich technicznego zużycia, tym bardziej, że w trakcie eksploatacji sieci wodociągowych są one pokrywane od wewnątrz osadami stanowiącymi dodatkową warstwę ochronną przed kontaktem z wodą pitną.

Wszelkie awarie na sieci wodociągowej w ulicy Tysiąclecia w Gołęczewie, wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych są bezpośrednio zgłaszane przez Wykonawcę do właściciela sieci, czyli Spółki AQUANET SA, która bierze czynny udział w jej usunięciu oraz nadzoruje proces pęknięcia sieci po awarii, tak aby nie miała ona wpływu na jakość dostarczanej wody do klientów.

Spółka AQUANET SA planuje realizację budowy sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Gołęczewie, jest to spowodowane koniecznością zwiększenia średnicy sieci, w celu transportu wody do nowobudowanej pompowni wody w Gołęczewie.

Jednocześnie informujemy, że trwają rozmowy ze spółką AQUANET SA jako właścicielem sieci wodociągowych w Gołęczewie w temacie przeprowadzenia renowacji sieci azbestocementowych we wszystkich ulicach, gdzie takowa sieć istnieje. Wspomniana renowacja ma polegać na wprowadzeniu w istniejącą rurę azbestocementową nowej rury stanowiącej wykładzinę interaktywną.

Z poważaniem

  
mgr Grzegorz Wojtera

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Małgorzata Salwa-Haibach