



Poznań, dnia 06.06.2017 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4620.246/17.MW
Dotyczy: Kanalizacji deszczowej – 2061P
Wasz znak: 0843/ZL/BBF/2017

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 2061P w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie **na następujących warunkach:**

1. **Prace wykonać razem z budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z decyzją nr ZDP.WI.4620.103/17.MW z dnia 21.03.2017r.**
2. Projektowaną infrastrukturę należy ułożyć na głębokości [wynikającej z przepisów branżowych] pozwalającej na przebudowę drogi powiatowej.
3. Studnie kanalizacyjne w jezdni, należy tak sytuować, aby był zachowany warunek lokalizacji studni w połowie pasa jezdni, pomiędzy kołami przejeżdżających samochodów.
4. Włazy do studni powinny być typu ciężkiego, nieklawiszujące, wykonane na pierścieniu odcinającym z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym. Dodatkowo studnie w jezdni powinny być wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej. W ciągu ul. Poznańskiej przewidzieć rezerwę na podniesienie wjazdów o 4 cm na warstwę ścieralną w ramach przebudowy drogi.
5. W przypadku wystąpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej 2061P projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela.
6. Prace należy wykonywać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
7. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane”.
8. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych należy się zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas robót związanych z wyrażoną w niniejszej opinii zgodą oraz zawrzeć umowę użyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urządzeń związanych z potrzebami ruchu drogowego.
9. Niniejsza opinia ważna jest dwa lata od dnia wydania.

Z up. ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Marek Berezecki
Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Zofia Lewandowska
BBF Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań
2. ZDP-a/a

Sprawę prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445