

Tabela-1. Linia napowietrzna nn w ul. Szkółkarskiej. do demontażu				Zestawienie
Lp	nr słupa	typ słupa	typ linii	długość przęsła m
1	ul.Borówkowa	RK/ŻN-10	4xAL50+25	22,5
2	I/5	P-10/ŻN	4xAL50+25	
3	I/6	DR-10	4xAL50+25	34
4	I/SKV/II/9	DR-10	4xAL50+25	40
5	I/SKV/II/8	P-10/ŻN	4xAL50+25	32,5
6	I/SKV/II/7	DR-10	4xAL50+25	38,5
7	I/SKV/II/6	DR-10	4xAL50+25	35,5
8	I/SKV/II/5	RK/ŻN-10	4xAL50+25	35,5
9	I/SKV/II/4	DR-10	4xAL50+25	46
10	I/SKV/II/3	P-10/ŻN	4xAL50+25	47
11	I/SKV/II/2	BP-10/ŻN	4xAL50+25	57
12	I/SKV/II/1	RK/ŻN-10	4xAL50+25	32,5
13	I/SKV/II/1	RK/ŻN-10		
14	I/SKV/II/2	DR-10	4xAL50+25	27,5
15	I/SKV/II/3	P-10/ŻN	4xAL50+25	39,5
16	I/SKV/II/4	DR-10	4xAL50+25	41
17	I/SKV/II/5	DR-10	4xAL50+25	47
18	I/SKV/II/6	DR-10	4xAL50+25	53
19	I/SKV/II/7	E-10,5	4xAL50+25	50
20	I/SKV/II/8	P-10/ŻN	4xAL50+25	55
21	I/SKV/II/9	DR-10	4xAL50+25	31,5
22	I/SKV/II/10	P-10/ŻN	4xAL50+25	23
23	I/SKV/II/11	DR-10	4xAL50+25	60
24	I/SKV/II/12	DR-10	4xAL50+25	57
25	V/II/2/18	BP-10/ŻN	4xAL50+25	45
26	VII/2/17	DR-10	4xAL50+25	52
26	VII/2/16	DR-10	4xAL50+25	51
27	VII/2/15	P-10/ŻN	4xAL50+25	51
28	VII/2/14	P-10/ŻN	4xAL50+25	22,5