

WARUNKI TECHNICZE

dla budowy kanalizacji deszczowej dla odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10
obręb Suchy Las

BI. 7011.3.2019

warunki realizacji inwestycji :

1. Ścieki wprowadzone do kanalizacji deszczowej muszą odpowiadać warunkom – Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków D.U. z 2019r. , poz.1437,1495 z późn. zmianami .
- 2 .Miejsce podłączenia : do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Koźlarzowej
Kanał zaprojektować z rur PVC , studnie śr. 1.0m.
3. Do kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzać wód drenarskich.
4. Projekt ten należy uzgodnić w następujących instytucjach :
 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej – Narada Koordynacyjna
Poznań , ul. Jackowskiego 18
 - Urząd Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 13,

załącznik – mapa zasadnicza

otrzymują:

1. adresat
2. D a/a

Z up. Wójta Gminy Suchy Las
Anna Szczęsna
Kierownik Referatu
Budowlano-Inwestycyjnego