



Poznań, dnia 14 listopada 2019 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.399.1.2019

**POSTANOWIENIE Nr 399/2019**

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372) w związku z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „**Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Przedszkola zlokalizowanego w Biedrusku przy ul. 1-go Maja 81**”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Ryszarda Rakowera z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniemami:

1. zachowaniem drewnianej klatki schodowej o parametrach:
  - biegu o minimalnej szerokości – 1,04 m;
  - spocznika o minimalnej szerokości – 0,9 m;
  - poręczy od strony duszy schodów o minimalnej wysokości – 0,87 m;
  - bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
2. zachowaniem drzwi w budynku:
  - wyjściowych o minimalnej szerokości nieblokowanego skrzydła – 0,88 m;
  - do pomieszczeń (sypialni oraz higieniczno-sanitarnych) o minimalnej szerokości nieblokowanego skrzydła – 0,78 m;
  - otwieranych przeciwnie do kierunku ewakuacji;
3. zachowaniem poziomej drogi ewakuacyjnej zawężonej do minimalnej szerokości wynoszącej – 0,99 m;
4. zachowaniem wyjścia na zewnątrz budynku bez spocznika;
5. zachowaniem dojścia ewakuacyjnego o maksymalnej długości – 13,4 m;
6. zachowaniem stropów międzykondygnacyjnych bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
7. zachowaniem konstrukcji oraz przekrycia dachu bez potwierdzenia wymaganej klasy odporności ogniowej oraz parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO);
8. zachowaniem windy do podawania posiłków (przebiega przez wszystkie kondygnacje) bez zamknięcia szybu w klasie odporności ogniowej;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 „Ekspertyzy technicznej...” tj.:

- wyposażenia korytarza parteru i piętra oraz klatki schodowej w czujki dymu podłączone do centralki systemu oddymiania;
- wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu oświetlenia do 2 lx;
- wyposażenia budynku w podręczny sprzęt gaśniczy zwiększony o 100% w stosunku do normatywu;
- wprowadzenia dedykowanych procedur ewakuacyjnych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

### wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

### Uzasadnienie

Pan Rafał Pytlak - inwestor skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „**Ekspertyzą techniczną ...**”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „**Ekspertyzie technicznej ...**” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

### Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Rafał Pytlak  
ul. Widokowa 2  
64-800 Oleśnica
2. KM PSP Poznań
3. aa.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej

tryg. mgr Andrzej Bartkowiak