



# Urząd Gminy Suchy Las

Suchy Las- budowa ul. Brzask.

ZP.271.1.2021

Suchy Las, 05.03.2021 roku

## ***Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika***

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej PZP- wyjaśniamy:

### **Pytanie:**

1. Kanalizacja sanitarna:

Czy wykonanie trzech studzienek inspekcyjnych PP śr. 425 z rury karbowanej oraz przykanalików leżących poza pasem drogowym w ilości ok. 6,2 mb jest także przedmiotem realizacji zadania? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje".

### **Odpowiedź:**

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej tylko w pasie drogi gminnej.

### **Pytanie:**

„2. Kanalizacja deszczowa:

Proszę o wyjaśnienie kwestii podłączenia studni D01 do istniejącej studni leżącej po drugiej stronie ulicy Bogusławskiego (długość odcinka ok 15 m, rura PVC 315).

Czy należy to wykonać przeciskiem z rurą stalową czy jezdnią ul. Bogusławskiego ma być rozbierana i odtwarzana? Proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.”

### **Odpowiedź:**

Podłączenie studni D01 do istniejącej studni leżącej po drugiej stronie ulicy Bogusławskiego należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. W załączeniu uzupełnienie przedmiaru w ww. zakresie- aktualny kosztorys ofertowy do wyceny w ofercie.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzoną modyfikację SWZ Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia terminy składania i otwarcia ofert na następujące:

- termin składania ofert: 16.03.2021 do godz. 09:30

- termin otwarcia ofert: 17.03.2021 o godz. 11:30.

Z poważaniem

Rafał Urbaniak  
z up. Wójta Gminy Suchy Las