



2018-72682

DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.111.2018.2

Poznań, 17 października 2018 r.

MAPROWY  
ŁUCZAK ZBIGNIEW  
ul. WIDOKOWA 12  
62-053 DRUŻYNA

*Dotyczy: Projektu budowy oświetlenia drogowego na ul. Jelonkowej w Złotnikach gm. Suchy Las w pobliżu elektroenergetycznej linii napowietrznej 220kV Plewiska-Czerwonak*

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2018r. PSE S.A. w Poznaniu informuje:

1. Ulica Jelonkowa w Złotkowie gmina Suchy Las krzyżuje linię elektroenergetyczną 220kV Plewiska-Czerwonak, przęsło 55(Hx525/PS-4) – 56(Hx525/ONII+5) z obostrzeniem 2 - go stopnia.

Dla linii 220kV Plewiska-Czerwonak obowiązuje pas technologiczny o szerokości 50m - po 25 metrów w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach.

2. W pasie technologicznym linii występują następujące ograniczenia użytkowania terenu:

a) ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj.:

- zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej typu szkoła, szpital, internat, żłobek, przedszkole i podobne,
- zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,
- odstępstwa od tej zasady może udzielić właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych,

b) należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii,

c) nie wolno tworzyć hałd, nasypów w pasie technologicznym oraz sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości po 16,5 metra od osi linii w obu kierunkach,

d) teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,


e) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii,

f) zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów,

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,  
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 71, Sekretariat: tel. +48 61 861 16 01, fax. +48 61 867 33 43

- g) lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga uzgodnień z właścicielem linii,
4. Dla zabudowy niemieszkalnej w pasie technologicznym linii dopuszcza się realizację obiektów związanych między innymi z działalnością gospodarczą lub rekreacyjną przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” i uzgodnieniu warunków ich lokalizacji z PSE S.A. w Poznaniu.
- Akceptujemy lokalizację słupów oświetlenia drogowego w odległości poziomej nie mniejszej niż 6m od przewodów linii elektroenergetycznej.**
5. Zwracamy uwagę że projektowanie zabudowy terenu, w tym uprzednie wykonanie planu zagospodarowania nieruchomości powinno uwzględniać wszystkie wymagania płynące z obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązujących ustaw m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska wraz z aktami wykonawczymi. Odpowiedzialność za uwzględnienie wynikających z tych ustaw uwarunkowań i zasad projektowania spoczywa na osobie wykonującej prace projektowe w imieniu właściciela nieruchomości.
6. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U nr 47 z 2003r. poz. 401, praca ciężkiego sprzętu montażowo - budowlanego w sąsiedztwie czynnej linii 220kV musi się odbywać w odległości 30m w rzucie poziomym od przewodu linii 220kV. Jest to warunek zapewniający bezpieczeństwo ludzi i bezawaryjną pracę systemu elektroenergetycznego naszego obszaru.
7. Szczegółowe warunki wykonywania prac w sąsiedztwie czynnej linii 220kV należy uzgodnić z PSE S.A. w Poznaniu przed rozpoczęciem robót.

Z poważaniem

**Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU PSE S.A.**  
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania  
w Poznaniu  
  
Piotr Jędrzejczak

Sprawę prowadzi: Krzysztof Talarczyk tel. 61 861 17 95, e-mail: [krzysztof.talarczyk@pse.pl](mailto:krzysztof.talarczyk@pse.pl)

Kopię otrzymują:

1. PSE S.A./DE/WEF