



Urząd Gminy Suchy Las

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Suchy Las.

ZP.271.5.2021

Suchy Las, 01.04.2021 roku

Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że w dniu 31.03.2021 roku wpłynęło następujące pytanie do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej PZP- wyjaśniamy:

Pytanie:

„(...) proszę o doprecyzowanie informacji jakie mają być słupy uwzględnione przy zamówieniu, ponieważ występują rozbieżności w opisie tzn. STWiOR figuruje zapis- słupy stalowe ocynkowane, stożkowe o grubości blachy 3mm i wysokości 6 m, a opisie Techniczno- Budowlanym figuruje zapis- w projekcie zastosowano słupy stalowe, anodowane, o wysokości 6m w kolorze inox.”

Odpowiedź:

Do realizacji zadań należy zastosować słupy stalowe ocynkowane stożkowe.

Z poważaniem

Rafał Urbaniak
z up. Wójta Gminy Suchy Las