



ZESTAWIENIE ARMATURY I ŁĄCZNIKÓW
dla przyłącza wody z rur PE100 63x5,8 mm do pompowni

Poz.	Nazwa materiału	Nr kat.	Średnica	Ilość	Proponowany dostawca
1.	Nawiertka wodociągowa NWZ	1656	Ø110/2"	1	AKWA
2.	Złączka ISO z gwintem zewnętrznym	6100	2"-Ø63	1	HAWLE
3.	Obudowa teleskopowa	9601	1,3-1,8m	1	HAWLE
4.	Skrzynka uliczna sztywna DIN 4056	7005	Ø185mm	1	AKWA
5.	Rura PE100 PN16 SDR11 [mb]		Ø63x5,8mm	5	KACZMAREK

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i ist. uzbroidenia podziemnego.
2. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.
3. Można zastosować materiał innych firm o podobnych, nie gorszych parametrach jakości.
4. Wodomierz dostarcza AQUANET S.A.



POZIOM PORÓWNAWCZY

70.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	82.60	82.60
RZĘDNA DNA KANAŁU	80.90	81.10
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.70	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.7%	4.3m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 PN16 SDR11 Ø63x5,8mm	
ODLEGŁOŚCI	0.0	0.6 2.1 4.3
HEKTOMETRY	W1	W2

HYDROMONT
P R O J E K T

E-MAIL: projekt@hydromont.net

T: +48 668 127 362

ADRES: os. Wichrowe Wzgórze 35/150, 61-699 Poznań

F: +48 61 842 96 87

FUNKCJA	IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. M. Kubiak upr. nr WKP/0201/PWOS/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Pawlak mgr inż. J. Mizerny	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Spychalski upr. nr WKP/0211/PWOS/15	

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) wraz z 7 przyłączami oraz przepompownią ścieków Chłudowo, ul. Słoneczna
INWESTOR	Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las
LOKALIZACJA	ul. Słoneczna w Chłudowie ark. 11. Dz. nr geod. 370, 355/2, 356/2, 356/1, 545/1, 352, 364, 358, 354/13, 354/14, 354/8, 357/9, 357/10, 357/8, 357/7)

BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
01.12.2017		1:100/100	4.2