




1. Przed zamówieniem elementów studziennych po wytyczeniu trasy sprawdzić kąty na trasie.
2. Stosować uszczelki gumowe odporne na działanie ścieków.
3. Przy włączaniu kanałów powyżej studni kinety nie sytuować otworów w miejscach tężenia kregów.
4. Rzędne włązów dostosować do istniejących rzędnych.



<h1 style="margin: 0;">HYDROMONT</h1> <h2 style="margin: 0; letter-spacing: 10px;">P R O J E K T</h2>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">OBIEKT</td> <td style="padding: 5px;">Sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) wraz z 7 przyłączami oraz przepompownią ścieków Chłudowo, ul. Stoleczna</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">INWESTOR</td> <td style="padding: 5px;">Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">LOKALIZACJA</td> <td style="padding: 5px;">ul. Stoleczna w Chłudowie ark. 11. Dz. nr geod. 370, 355/2, 356/2, 356/1, 545/1, 352, 364, 358, 354/13, 354/14, 354/8, 357/9, 357/10, 357/8, 357/7)</td> </tr> </table>		OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) wraz z 7 przyłączami oraz przepompownią ścieków Chłudowo, ul. Stoleczna	INWESTOR	Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las	LOKALIZACJA	ul. Stoleczna w Chłudowie ark. 11. Dz. nr geod. 370, 355/2, 356/2, 356/1, 545/1, 352, 364, 358, 354/13, 354/14, 354/8, 357/9, 357/10, 357/8, 357/7)
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) wraz z 7 przyłączami oraz przepompownią ścieków Chłudowo, ul. Stoleczna								
INWESTOR	Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las								
LOKALIZACJA	ul. Stoleczna w Chłudowie ark. 11. Dz. nr geod. 370, 355/2, 356/2, 356/1, 545/1, 352, 364, 358, 354/13, 354/14, 354/8, 357/9, 357/10, 357/8, 357/7)								
E-MAIL: projekt@hydromont.net ADRES: os. Wichrowe Wzgórze 35/150, 61-699 Poznań		T: +48 668 127 362 F: +48 61 842 96 87							

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. M. Kubiak upr. nr WKP/0201/PWOS/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Pawlak mgr inż. J. Mizerny	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Spychalski upr. nr WKP/0211/PWOS/15	

BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
TYTUŁ RYSUNKU	STUDNIA ROZPRĘŻNA

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
29.08.2017		-	9