



# Urząd Gminy Suchy Las

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Suchy Las- Część B 2022.  
ZP.271.9.2022

Suchy Las, 05.05.2022 roku

## ***Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika***

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – wyjaśniamy:

### **Pytanie 1:**

„Czy w ramach zadania należy również wymienić konstrukcje słupów, fundamenty słupów lub wysięgniki?”

### **Odpowiedź:**

Nie.

### **Pytanie 2:**

„Czy w ramach modernizacji wymianie podlegają przewody zasilające oprawy, wewnątrz słupów? Jeśli tak to w jakiej ilości i w ilu punktach świetlnych?”

### **Odpowiedź:**

Nie.

### **Pytanie 3:**

„Czy w ramach zadania należy dokonać wymiany zacisków typu IZK lub tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupów?”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót, należy wymienić tylko wkładki bezpiecznikowe.

### **Pytanie 4:**

„Czy zamawiający wymaga dokonania pomiarów obwodów oświetleniowych z poszczególnych szafek SO przed rozpoczęciem prac budowlanych przez Wykonawcę?”

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót, należy dokonać sprawdzenia i wykonania pomiarów napięcia obwodów elektrycznych.

### **Pytanie 5:**

„Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej w celu ułatwienia sporządzenia kosztorysów przez oferentów.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Z poważaniem  
Rafał Urbaniak  
z up. Wójta Gminy Suchy Las