



# Urząd Gminy Suchy Las

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Suchy Las- Część B 2022.

ZP.271.9.2022

Suchy Las, 12.05.2022 roku

## ***Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika***

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęło następujące pytanie do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – wyjaśniamy:

### **Pytanie 1:**

„W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 09.05.2022, Wykonawca wskazuje, że analogiczna sytuacja występuje również w:

- Gołęczewo przekrój 7-1, ul. Skrzyżowanie DK-11 z ul. Dworcową (SOU 11) „A”
- Gołęczewo przekrój 8-1, DK 11 przy Dziupli (SOU 10) „A”.

W obu tych przypadkach również niezwykle trudno jest spełnić wymagania klasy M2 – obecne słupy w znaczny sposób utrudniają uzyskanie prawidłowych wyników dla założonych przez Zamawiającego wymagań. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację i zakwalifikowanie tych odcinków do niższych klas motorowych M lub zakwalifikowanie ich do klas natężeniowych”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający po zweryfikowaniu i przeprowadzonej analizie warunków drogowych w poniższych lokalizacjach dopuszcza obniżenie wymagań parametrów oświetleniowych o jedną klasę w dół tj:

- Przy 100% strumieniu świetlnym: dopuszcza klasę oświetlenia M3 ( obniżenie z klasy M2);
- Przy redukcji strumienia DIM: dopuszcza klasę oświetlenia M4 ( obniżenie z klasy M3);

Dotyczy poniższych przekrojów/lokalizacji:

- Gołęczewo przekrój 7-1, ul. Skrzyżowanie DK-11 z ul. Dworcową ( SOU 11) „A”;
- Gołęczewo przekrój 8-1, przy Dziupli (SOU 10) „A”.

Z poważaniem  
Rafał Urbaniak  
z up. Wójta Gminy Suchy Las