

Szamotuły, dnia 09.08.2019r.

OD5/RD2/ZM/Gr/PEO19P155240

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Do korespondencji:
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wł. Komara 2
62-050 Mosina

Dotyczy: *Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji gospodarczej w Złotkowie – rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką w Złotkowie.*

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ww. projektu na dołączonych planach stwierdziliśmy lokalizację linii napowietrznej i kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV które występują w rejonie inwestycji. W załączeniu przesyłamy plan z naniesionymi w rejonie inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi (urządzenia Enea Operator Sp. z o.o. RD Szamotuły) następującymi kolorami: linia napowietrzna i kablowa nn-0,4kV kolor zielony.

Na planach została również naniesiona kolorem czarnym linia konsumentowa SN-15kV niebędąca własnością Enea Operator Sp. z o.o.

Pozostałe ustalenia:

1. Istniejące kable w miejscu inwestycji należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne:
 - dla linii kablowej SN-15kV - średnica zewnętrzna min. 160 mm, koloru czerwonego,
 - dla linii kablowych nn-0,4kV - średnica zewnętrzna 75, 110 mm, koloru niebieskiego.
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych.
3. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonym planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58


tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

5. Zwracamy uwagę, aby wysokość posadowienia istniejących złącz kablowo-pomiarowych usytuowanych w miejscu przebudowy ulicy dostosować do poziomu nawierzchni.
6. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, niebędących w eksploatacji RD- Szamotuły.
7. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Obornikach, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeń energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczętą na piśmie przewodnim).
8. **W razie braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Szamotuły z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.**
9. Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły
Dział Miar i Pomiarów
KIEROWNIK

Maciej Panek

k.o.

a/a

Załączniki:

Mapa sytuacyjny - 1 egz.

Sprawę prowadzi Witold Greczka, telefon 61 8847343

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl