

„Złotkowo- budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej” ZP.271.8.2022

Suchy Las, 08.07.2022 roku

**Uczestnicy postępowania  
Wg rozdzielnika**

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęło następujące pytanie do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

Dotyczy pozycji kosztorysowej 2.6 Budowa kompletnej przepompowni ścieków PZO2 wraz ze złączem elektroenergetycznym oraz z zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zagospodarowania terenu wokół przepompowni wg rysunku nr 1 „Zagospodplansytuacyjny-Model”, a opisem „czesc nr 5 Plan zagospodarowania terenu przepompowni” – opracowanie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jerzy Zajac.

Zgodnie z opisem należy wbudować krawężniki drogowe 15x30cm oraz płyty ściekowe 15x30x40cm które nie zostały zaznaczone na planie sytuacyjnym. Prosimy o oznaczenie na planie powyższych krawężników oraz ścieków, wraz z podaniem ilości.

Na planie sytuacyjnym występuje odwodnienie liniowe o którym nie ma mowy w opisie – prosimy o potwierdzenie miejsca wbudowania odwodnienia oraz uzupełnienie dokumentacji o szczegóły.

Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, stanowi kluczowy element dokumentacji postępowania, która jest przygotowana przez zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wymaga, iż w wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaofferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym zawartym w umowie”. Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)).

**Odpowiedź:**

Do wyceny zagospodarowania terenu przepompowni należy przyjąć krawężnik betonowy 15x30 o długości L=115,45m. W załączeniu plan zagospodarowania terenu „Zagospodplansytuacyjny-Model – 2” z naniesioną - kolorem żółtym, lokalizacją krawężnika.  
Wykonanie płyt ściekowych 15x30x40cm oraz odwodnienia liniowego nie jest przedmiotem zamówienia.

Z poważaniem  
Rafał Urbaniak  
z up. Wójta Gminy Suchy Las