Płyta balastująca pompowni



STAL A-IIIN
BETON B-30 W-6
SKALA 1:20



ALTERNATYWNIE PRZEPOMPOWNIE OBETONOWAĆ
PRZED LIKWIDACJĄ ODWODNIENIA – MIN. 5m³ betonu
(zamiast płyty balastującej)

Zest. stali dla 1 szt płyty balastującej

NR	Profil	dług.	ilość	A-IIIN ø10	A-IIIN ø20
1	ø10	3,30	34	112,2	
2	ø10	3,98	17	67,66	
2a	ø10	4,00	17	68,0	
3	ø20	0,92	16		14,72
4	ø10	0,30	9	2,70	
Razem				250,56	14,72
Waga 1 mb				0,617	2,47
Razem kg				154,59	36,35
OGÓŁEM				190,94 kg	

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Jerzy Zając

OBIEKT	Sieć kanalizacji deszczowej w ZŁOTKOWIE gm. Suchy Las Zbiornik retencyjny z obiektami towarzyszącymi				
TEMAT	Zbiornik retencyjny z obiektami towarzyszącymi				
TREŚĆ RYSUNKU	Płyta balastująca pompowni				
PROJEKTOWAŁ	inż. L. Janyga				
Skala	1:20	Data	2009 r.	Nr rysunku	1