



Gmina Suchy Las

Nazwa zadania: Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację.
ZP.271.24.2022

Suchy Las, 24.11.2022 roku

Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęło następujące pytanie do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, dalej PZP) – wyjaśniamy:

Pytanie 1:

„Są zapisy których realizacja nie jest możliwa – a przynajmniej w jednym punkcie nie ma dostępnych rozwiązań na rynku- 2.5.1.4-SIWZ.

Co mamy zrobić jeśli okaże się że na dachu nie będzie wystarczająco miejsca na odpowiednią ilość paneli PV”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie informujemy, że z koncepcji budynku wynika, iż wymagana ilość paneli zmieści się na połaci dachu (10 kWp - około 38 paneli).

Z poważaniem
Z up. Wójta Gminy Suchy Las
Rafał Urbaniak