

ul. Kwiatowa / ul. Pszenna

owienie rurociągu na podsypce z piasku średniego grubości 20cm zagęszczonej do $I_s=0,98$ wg Proctor (PN-88/B-4481)

zpieczenie ścian pionowych wykopu boksem szalunkowym

zwentualne miejscowe odwodnienie wykopów pod studnie poprzez bezpośrednie pompowanie wody z dna studzienkami, z rur betonowych lub PE w przypadku wystąpienia wody w wykopach

