



Nasz znak: ZDP.WI.4620.571/17.MW
Dotyczy: Kanalizacji deszczowej – 2061P, 2428P
Wasz znak: L.Dz. 2046/ZL/BBF/2017

Poznań, dnia 05.12.2017 r.

Gmina Suchy Las
Ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizację projektowaną kanalizację deszczową w pasie drogi powiatowej nr 2061P oraz 2428P w obrębie Gołęczewo, gmina Suchy Las w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie **na następujących warunkach:**

1. **Realizację budowy kanalizacji deszczowej zsynchronizować z budową kanalizacji sanitarnej uzgodnioną decyzją nr ZDP.WI.4620.533/17.MW z dnia 9.11.2017r. oraz z przebudową ul. Lipowej.**
2. Projektowaną infrastrukturę należy ułożyć na głębokości (wynikającej z przepisów branżowych) pozwalającej na przebudowę drogi powiatowej.
3. Nie wyraża się zgody na wbudowanie w pasie drogowym urządzeń wyniesionych ponad teren oraz montowanych równo z terenem lub jezdnią, oprócz zaprojektowanych studni.
4. Studnie kanalizacyjne w jezdni, należy tak sytuować, aby był zachowany warunek lokalizacji studni w połowie pasa jezdni, pomiędzy kołami przejeżdżających samochodów.
5. Włazy do studni powinny być typu ciężkiego, nieklawiszujące, wykonane na pierścieniu odcinającym z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym. Dodatkowo studnie w jezdni powinny być wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.
6. W przypadku wystąpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela.
7. Prace należy wykonywać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
8. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane”.
9. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód.
10. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych należy się zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas robót związanych z wyrażoną w niniejszej opinii zgodą oraz zawrzeć umowę użyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urządzeń związanych z potrzebami ruchu drogowego.
11. Niniejsza opinia ważna jest dwa lata od dnia wydania.

Załączniki:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu – kanalizacja deszczowa

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Zofia Lewandowska
BBF Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań
2. ZDP-a/a

Z up. ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Marek Bereżecki
Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Sprawę prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445